



Forebyg brand i din virksomhed



Ved brand i en virksomhed kan det ofte medføre en del skader ud over selve skaden fra ilden og varmen. Der er ofte store sod og røgskader samt vandskader fra slukningsvandet. Med få tiltag kan din virksomhed undgå brand.

Kontrollér dine branddøre og porte

- Kontrollér at branddørene kan lukkes og at der ikke sidder noget i klemme.
- Kontrollér at de selvlukkende branddøre og brandporte kan lukke helt. (Justering af dørpumper m.m.)
- Kontrollér at branddøre er helt tætsluttende og at brandpasta i dørene stadig virker. (De må ikke være overmalet flere gange)
- Din virksomhed kan evt. købe et vedligeholdelsesabonnement, hvor I løbende får vedligeholdt branddøre og brandporte.

Kontrollér dine elektriske installationer

- Få udskiftet tvivlsomme og dårligt vedligeholdte elektriske installationer.
- Få kontrolleret el-tavler og få udskiftet ældre sikringsafbrydere til nye.
- Har virksomheden flere el-tavler, er det en fordel, at der laves en termografering af el-tavlerne for at finde eventuelle fejl.

Tegn på der kan være noget galt

- Det er tegn på overbelastning når der er varme sikringer og sikringer der brænder over kort tid efter, at man har skiftet sikringer.
- Det er tegn på overgang eller kortslutning et sted i installationen, hvis HPFI eller HFI-relæer har hyppige udfald.
- Får man stød ved berøring af en elektrisk installation eller apparat, skyldes det skader på installationen eller apparatet.

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Kontakt os hvis du vil vide mere

Tlf. 74 42 75 00

info@soenderjysk.dk