



Opbevaring af brændbart oplag: emballage, paller ...

Har du styr på din sikkerhed?
Spørg os!

Undgå opbevaring af paller, bildæk m.m. direkte op ad muren.

Vores erfaring viser at mange brænde opstår ved oplag af affald eller andre genstande tæt på bygninger.

Håndtering af affald, paller og emballage m.m.

- Træpaller skal være placeret i en pallegård eller min. 5 meter fra bygninger.
- Brandbart emballage bør ikke stå synligt og tilgængeligt for udefra kommende.
- Minicontainere skal stå på aflåste hjul.
- Der bør ikke ligge affald rundt omkring bygningen som ikke er smidt i de dertil opstillede containere.

Placering af affaldscontainere

- Placering af affaldscontainere skal altid foregå i henhold til DB Brandteknisk Vejledning 29*, kap. 3, 4 og 6. (For rene beboelsesejendomme er placering alene en anbefaling)
- Minimum 5 meter fra vinduer og døre i facader
- Minimum 1 meter fra ubrudt ydervæg, f.eks. mur, beton eller letbeton
- Minimum 2,5 meter fra ubrudt ydervæg med overflade af klasse 1 beklædning.
- Minimum 5 meter fra ydervæg med overflade af klasse 2 beklædning.
- Minimum 2,5 meter fra naboskel.

Særligt for opstilling inde i bygninger

- Rum, der alene anvendes til containere skal udføres med gulv, vægge og loft udført mindst som BS bygningsdel 60 og have adgangsdoor til det fri.
- Containerrum skal være aflåst.
- Containere ved bund af affaldsskakter skal være placeret i et rum, der - ligesom affaldsskakterne - er adskilt fra øvrige rum, herunder kælder, med mindst BS-bygningsdel 60.
- I containerrum bør der placeres mindst 1 stk. ABC-pulverslukker Certificeret i henhold til Dansk standard DS 2120 eller vandslange tilsluttet vandforsyningen.
- Containere i forbindelse med erhverv skal tømmes eller fjernes fra bygningen, eventuelt placeres i containerrum, når bygningen forlades for længere tid og altid til fyraften.

Særligt for opstilling uden for bygninger

- Minimum afstand fra brandbart oplag skal altid være mindst 10 meter.
- Området omkring containere i det fri skal holdes rent og ryddeligt for affald og vegetation.
- Containerrum skal holdes rent og ryddeligt.
- Containere må ikke fyldes så låger ikke kan lukkes.
- Containere må ikke henstå med åbne låger.
- Adgangs- og tilkørselsveje skal være fri passable.
- Indhegning skal være intakt og aflåst.
- Slukningsmateriel skal være i driftsklar stand.

*Brandteknisk vejledning 29 kan rekvireres på :

<https://brandogsikring.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dbi/vejledninger/brandteknisk-vejledning-29/>

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Kontakt os hvis du vil vide mere

Tlf. 74 42 75 00

info@soenderjysk.dk