



# Sikker opbevaring af brandfarlige væsker

Har du styr på din sikkerhed?  
*Spørg os!*

Ved opbevaring af brandfarlige væsker er det vigtigt at begrænse risikoen for store skader i tilfælde af et udslip. Følg rådene herunder og sørg for at alle virksomhedens medarbejdere kender til dem.

## Anvend de rigtige beholdere

- Benyt altid dertil egnede og tætte beholdere til opbevaring.
- Opbevar beholdere så uvedkommende ikke har adgang til dem.
- Mærk alle beholdere tydeligt med indhold.
- Beholderne skal være placeret på spildbakke, således der kan opsamles ved uheld.
- Oplag af brandfarlige væsker må ikke medføre forurening.

## Indendørs opbevaring

- Opbevaring skal foregå på tæt gulv som f.eks. betongulv.
- Ved spild eller udtømning må væskerne ikke kunne løbe i kloaken.

## Udendørs opbevaring

- Oplagspladsen skal være overdækket. Nedbør og andet vand må ikke kunne løbe ind på pladsen.
- Opbevaring skal foregå på tæt gulv som f.eks. betongulv.
- Pladsen skal være indrettet så den største beholder kan indeholdes på pladsen. F.eks. med opkant langs pladsen. Det skal være muligt at kunne fjerne væsken ved uheld.

## Opbevaring i container

- Ved udendørs opbevaring i container skal denne være specielt indrettet til brandfarlige væsker.
- Containeren skal kunne indeholde spild og udtømning på mindst 200 liter. F.eks. med opkant eller opsamlingsbeholder til formålet.

## Særlige forhold

- Oplag af brandfarlige væsker kræver tilladelse af brandmyndighederne og skal være godkendt af den lokale beredskabschef.
- Beredskabslovgivning skal altid være overholdt.
- Særligt store oplag af brandfarlige stoffer er underlagt særlige risikobestemmelser, der er beskrevet i Miljøministeriets risikobekendtgørelse.

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Kontakt os hvis du vil vide mere

**Tlf. 74 42 75 00**

info@soenderjysk.dk