



Håndtering af brændbare væsker i et værksted

Har du styr på din sikkerhed?
Spørg os!

Håndtering af brandbare væsker

Der er særlig stor risiko for arbejde med brændbare væsker ved tømning af tanke eller andet arbejde, hvor brandbare væsker håndteres udenfor deres respektive beholdere.

- Tømning af benzintanke og andre beholdere med brandfarlige væsker skal altid udføres med gnistfrit værktøj til en gnistfri stålbeholder med låg.
- Sørg altid for at der er højst 3 meter til en 6 kg. pulverslukker, når du arbejder med brandfarlige væsker.

Kilde: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Kontakt os hvis du vil vide mere

Tlf. 74 42 75 00

info@soenderjysk.dk